

Dipl.Ing. Hans Ellbogen Nfg. GmbH.
Leopold Steiner Gasse 7
1190 WIEN

Ihr Zeichen: sine

Ihre Nachricht vom: 14.2.2024

FT-Zahl: 14/564/06/12

Datum: 14.2.2024

lfd.Nr.: 518.06

PRÜFBERICHT

Gegenstand der Prüfung: **Alarmübertragungssystem „Diginet“ gemäß ÖNORM F 3052**
Kontrollprüfung 2024

Prüfungsnummer: **FT 14/564/06/12 - lfd.Nr. 518.06**

Gültigkeit der Prüfung bis: **18. Februar 2026**

Der Gegenstand der Prüfung wurde von der staatlich akkreditierten Prüfstelle für Brandschutztechnik auf Übereinstimmung mit der ÖNORM F 3052, in der Fassung 1. August 2021, geprüft.

Zusammenfassung: Bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften des Anhanges 3 **entspricht der Gegenstand der Prüfung der ÖNORM F 3052 2021.**

Grundlage der Prüfung war die Überprüfung des Gegenstandes durch die gefertigte Prüfstelle f. Brandschutztechnik am 14.2.2024.

Das Alarmübertragungssystem wurde nur mit den im Anhang 1 angeführten Bestandteilen unter Berücksichtigung der im Anhang 3 angeführten Voraussetzungen und Anwendungsvorschriften geprüft. Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das unter „Gegenstand der Prüfung“ angeführte Alarmübertragungssystem. Rückschlüsse auf andere Alarmübertragungssysteme sind nicht nur diesen Prüfbericht gedeckt.

Dieser Prüfbericht kann widerrufen werden, wenn sich der Gegenstand in der praktischen Anwendung nicht bewährt oder wenn neue technische Erkenntnisse dies begründen.

Dieser Prüfbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden; Werbeschriften dürfen diesem Prüfbericht nicht widersprechen.

Die erforderliche Wiederholungsprüfung ist bei einer hierfür akkreditierten Stelle bis spätestens **18. Jänner 2024** zu beauftragen.

Der Prüfer und Geschäftsführer:



(Dipl.Ing. Wilfried RAUSA)